

C.M du : 05/12/2019

- * Préparation de la rampe d'accès au club des sans souci, apport de remblai et compactage avec un pilon vibreur. Coffrage et coulage du béton
- * Commande et préparation de la rambarde de sécurité en fabrication. Pose prévu en février 2020
- * Peinture des plafonds des sans souci avec une couche d'apprêt et deux couches de finition. Idem pour les murs. Pose des plinthes + peinture. Pose des luminaires à leds par la société BONZOMS / CAZILLAC, ainsi que l'appareillage (boutons, prises). Pose de la climatisation par la société SPIE. Pose d'un chauffe-eau instantané neuf de 15 L. Préparation de la façade, puis passage d'un apprêt et finition avec une peinture extérieure. Redressement de la gouttière. Pose du grand tableau
- * Remplacement d'une télécommande non adapté pour les blocs de sécurité, au tableau électrique de l'église
- * Remplacement de deux ampoules dans le couloir de l'ancienne C.D.C
- * Remplacement d'une ampoule dans le sanitaire de la mairie
- * Nettoyage des cimetières pour la toussaint
- * Raccordement de deux maisons au tout à l'égout, rue de la croix rousse
- * Remplacement de 4 dalles béton sur le trottoir cassé par les camions pompiers au niveau de Mr CARILLO
- * Dépannage clim salle de réunion du SMMAR. Résultat, clim H.S à remplacer en 2020
- * Nettoyage du village et débouché les caniveaux ainsi que les buses des feuilles mortes
- * Ramassage des feuilles mortes dans toutes les rues du village
- * Dépannage de la STEP par ENEDIS. Problème : manque une phase. Résultat : le démarreur électronique étoile/triangle H.S. Remise en état de marche de la station. Remplacement du démarreur par la société SALES
- * Préparation et réparation des guirlandes abimées pour la mise en place dans le village
- * Remplacement du disjoncteur principal de la cuisine du boulodrome défectueux, par ENEDIS
- * Réparation de 2 fuites d'eau entre vanne d'arrêt et compteur, au 10, rue du moulin à vent. Ouverture de la rue, remplacement du tuyau non alimentaire par un tuyau alimentaire de 25 mm de diamètre. Augmentation de pression chez l'abonné, très satisfait.
- * Débouchage d'un égout rue de la source